

МОНТАЖНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВостокЭлектроРадиоСервис
«ВЭРС»



**Блок питания для «ВЭРС-АСД»
(исполнение «ВЭРС-АСД(У)»)
Паспорт
ВЭРС.425713.081ПС**

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные изготовителем параметры и технические характеристики блок питания «ВЭРС-АСД» (Исполнение «ВЭРС-АСД(У)») (далее по тексту – блок питания «ВЭРС-АСД»)

1.2 Блок питания «ВЭРС-АСД» является дополнительной частью системы контроля и управления противодымной защиты автоматической «ВЭРС-АСД» ТУ4371-007-52297721-2007.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Основные технические данные блок питания «ВЭРС-АСД»:

- количество модулей в системе, шт.:	1;
- напряжение питания, В:	24+3/-4;
- максимальный потребляемый ток, мА:	не более 100;
- габаритные размеры, мм:	500×220×610;
- масса, кг:	не более 12;

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входят:

- блок питания «ВЭРС-АСД(У)»	1 шт.
- паспорт ВЭРС.425713.081ПС	1 шт.
- клемник 326-021-14	5 шт.
- клемник 326-031-14	4 шт.
- джампер MJ-0-6	1 шт.
- кабель АКБ	2 шт.
- винт M5x12 DIN 933	6 шт.
- гайка M5	6 шт.
- шайба 5	12 шт.
- аккумуляторная батарея 12 В, 18А*ч	3 шт. По отдельному заказу

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

4.1 Блок питания «ВЭРС-АСД» упакован согласно требованиям упаковочной документации предприятия – изготовителя.

Дата упаковывания «_____» _____ 20 ____ г.

Упаковывание произвёл _____
Подпись _____ Ф.И.О. _____

